



グリーストラップ用バクテリア製剤 グリスト Pon



Q

グリーストラップが汚れていますが、このまま投入してもいいですか？

汚れがひどい場合、投入したバクテリアがうまく立ち上がらない可能性があります。グリスト Pon を使用する前にいったんグリーストラップの清掃を行ってから、投入を開始してください。

Q

使用開始後はグリーストラップの清掃をしなくていいですか？

グリーストラップに蓄積する油脂や悪臭の発生を抑える効果はありますが、グリーストラップの清掃作業自体を省く商品ではありません。日常の清掃は定期的に行ってください。

Q

どのようにグリーストラップに投入しますか？

グリーストラップの蓋を開け、最上流部の第1層目（網カゴ付近）に投入して下さい。

Q

効果はどのくらいで確認できますか？

悪臭の軽減は1週間程度、油脂の軽減は3～4週間くらいで確認できます。油脂はグリーストラップの上部に膜を張りますので、上から見ただけではわかりません。水面に形成している油脂の層を棒などでかき分け、投入前と投入後の油脂の厚さを確認してください。

Q

漂白剤等使用してはいけないものや使用上の注意点はありますか？

塩素等の薬剤や温度変化に対し耐性の強いバクテリアを配合しています。漂白剤やアルカリ性洗剤などは、通常の使用量であればほとんど影響はありません。ただし、漂白剤、アルカリ剤、殺菌剤を使用した後は、グリーストラップに水を多めに流してから、最後にバクテリアを投入してください。また食洗器等の高温排水がグリーストラップに流入する場合も通常の排水量であればバクテリアには特に影響ありません。

Q

投入量はグリーストラップの大きさや汚れにより変わりますか？

グリーストラップの大きさや汚れ具合は施設により異なります。グリーストラップの状況により、投入量を加減してください。
目安投入量：グリーストラップ 100L に対し、1個/週